

АКТ

20 мая 2015 г.

г. Гуково

Нами, комиссией назначенной приказом по МБОУ ООШ № 18 от 15.05.2015 №50 «Об обеспечении комплексной безопасности в учреждении в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, приуроченных к завершению 2014-2015 учебного года, государственной итоговой аттестации обучающихся», в составе

председатель комиссии – Ивахненко И.В., заместитель директора по воспитательной работе;

члены комиссии: Короткевич С.В., учитель начальных классов, председатель Совета трудового коллектива;

Ливенцева Л.Ю., заведующая хозяйством

Было проведено комплексное обследование учреждения на предмет пожарной безопасности, технической укреплённости, состояния охраны, обеспечения профилактических мер антитеррористического характера.


В ходе обследования установлено следующее:


1. Деревянные конструкции чердачного помещения здания школы обработаны огнезащитным составом. Люки чердачного помещения закрыты и опечатаны.
2. Имеются в достаточном количестве и исправном состоянии средства пожаротушения (огнетушители).
3. Имеется и находится в исправном состоянии система автоматической пожарной сигнализации с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы.
4. В подвальных помещениях здания отсутствуют горючие материалы. Вход в подвальное помещение закрыт и опечатан.
5. Систематически проводятся инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности с сотрудниками и обучающимися с отметкой в журналах инструктажа.
6. Пожарный гидрант расположен за ограждением школы со стороны переулка Школьный, в исправном состоянии.
7. Имеется «Паспорт безопасности образовательного учреждения МБОУ ООШ № 18 о готовности к 2014-2015 учебному году».
8. Территория школы по всему периметру оборудована металлическим ограждением, исключающим несанкционированный доступ.
9. Школа оборудована «кнопкой экстренного вызова» (тревожной сигнализацией), находящейся на обслуживании ООО ОА «Охрана-Люкс».
10. Охрана объекта в ночное время осуществляется сторожами (по одному человеку в смену).
11. Пропускной режим осуществляется дежурным персоналом. Ведётся журнал учета посетителей.


12. Видеонаблюдение отсутствует.

Выводы комиссии:

Состояние безопасности функционирования учреждения —
удовлетворительное.

Председатель комиссии:  Ивахненко И.В.

Члены комиссии:  Короткевич С.В.

 Ливенцева Л.Ю.